

Высота (U)	Обозначение шкафа (артикул)	
33	ШТК-С-33.8.10	ШТК-С-33.8.12
42	ШТК-С-42.8.10	ШТК-С-42.8.12
45	ШТК-С-45.8.10	ШТК-С-45.8.12
47	ШТК-С-47.8.10	ШТК-С-47.8.12
	Глубина (мм)	
	1000	1200

ШТК-С глубиной 1000 мм имеет две силовые рамы, боковой проем закрывается одной или двумя стенками.

ШТК-С глубиной 1200 мм имеет три силовые рамы, боковой проем закрывается двумя стенками.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Инженер по качеству

М.П. _____ / _____
личная подпись расшифровка подписи

год, месяц, число

Упаковщик

М.П. _____ / _____
личная подпись расшифровка подписи

год, месяц, число

ВНИМАНИЕ!
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без ухудшения его функциональных характеристик.


Паспорт




Шкаф телекоммуникационный ШТК-С

ИДФУ.301445.361 ПС

Изделие соответствует:
ТУ РБ 800008148.001–2003
ГОСТ 32127-2013



Глубина: 1000 мм



Глубина: 1200 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обозначение шкафа (артикул)	Параметры					
	Габаритные размеры (мм) (ВхШхГ)	Полезная глубина (мм)	Распределенная нагрузка (кг)	Масса (кг)	U	Упаковка (мест)
ШТК-С-33.8.10	1620x800x1050	850	700	135	33	3
ШТК-С-33.8.12	1620x800x1250	1050	700	155	33	3
ШТК-С-42.8.10	2020x800x1050	850	1000	160	42	3
ШТК-С-42.8.12	2020x800x1250	1050	1000	175	42	3
ШТК-С-45.8.10	2150x800x1050	850	1000	165	45	3
ШТК-С-45.8.12	2150x800x1250	1050	1000	180	45	3
ШТК-С-47.8.10	2240x800x1050	850	1000	175	47	3
ШТК-С-47.8.12	2240x800x1250	1050	1000	190	47	3

ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ

Обознач. шкафа (артикул)	Упаковка					
	Место 1 (крепеж)		Место 2		Место 3 (крепеж)	
	Габаритные размеры (мм) (ВхШхГ)	Масса (кг)	Габаритные размеры (мм) (ВхШхГ)	Масса (кг)	Габаритные размеры (мм) (ВхШхГ)	Масса (кг)
ШТК-С-33.8.10	1550x860x200	46	1020x900x120	35	1550x900x140	55
ШТК-С-33.8.12	1550x860x300	55	1220x900x120	40	1550x820x140	60
ШТК-С-42.8.10	1940x860x200	63	1020x900x120	35	1950x900x140	63
ШТК-С-42.8.12	1940x860x300	70	1220x900x120	40	1950x820x140	65
ШТК-С-45.8.10	2080x860x200	62	1020x900x120	35	2090x900x140	68
ШТК-С-45.8.12	2080x860x300	76	1220x900x120	40	2090x820x140	72
ШТК-С-47.8.10	2170x860x200	66	1020x900x120	35	2180x900x140	75
ШТК-С-47.8.12	2170x860x300	80	1220x900x120	40	2180x820x140	82

1. НАЗНАЧЕНИЕ

- 1.1. Шкаф телекоммуникационный ШТК-С (далее – шкаф) предназначен для размещения электронного и электротехнического оборудования, аппаратуры телекоммуникационных систем, передачи и хранения информации в закрытых помещениях.»
- 1.2 Вид климатического исполнения УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 с предельными рабочими температурами воздуха при эксплуатации от плюс 1°С до плюс 45°С и относительной влажности не более 80% при 20°С.
- 1.3 Не предназначен для эксплуатации во взрывопожароопасных зонах.
- 1.4 Шкаф в полностью собранном виде (с установленными металлическими дверями, задней и боковыми стенками), имеет степень защиты, обеспечиваемой оболочкой, IP20.
- 1.5 Обеспечивают возможность установки панелей системы несущих конструкций 482,6 мм по ГОСТ 28601.1 (19” по МЭК 297).

2. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

- 2.1 Шкаф имеет разборную усиленную каркасную конструкцию. Поставляется в 3-х или 4-х транспортных местах. Состоит из основания, крыши и сварных рам (в зависимости от глубины 2 или 3), соединенных комплектом швеллеров.
- 2.2 В зависимости от комплектации, шкаф может поставляться с передней и задней перфорированными дверьми (одностворчатыми либо двухстворчатыми), усиленными боковыми стенками. Двери фиксируются ригельными замками с ручкой. Возможна установка двери как с левой так и с правой стороны. Угол открытия двери 180°.
- 2.3 Боковые проемы блокируются стенками. Боковой проем шкафа глубиной 1200 мм закрывается двумя боковыми стенками, глубиной 1000 мм – одной стенкой. Стенки фиксируются точечными замками.
- 2.4 В крышу шкафа можно установить вентиляторные модули потолочные на два или три вентилятора по ТУ РБ 800008148.004–2005. Также в крыше имеется дополнительная перфорация и отверстия под кабельный ввод.
- 2.5 В основании предусмотрены резьбовые отверстия для установки винтовых опор (ножек) позволяющих компенсировать неровности пола (входят в комплект поставки). Возможна установка поворотных роликов для транспортировки шкафа (дополнительно докупаются ролики ШТК-С-40 либо усиленные ШТК-С-150). Также основании имеются отверстия под кабельный вводы.
- 2.6 Доступ для монтажа, коммутации и обслуживания оборудования возможен с четырех сторон: через боковые легкоосъемные стенки, переднюю и заднюю двери.
- 2.7 В базовой комплектации шкаф имеет 4 оцинкованные вертикальные направляющие, регулируемые по глубине. Предусмотрена система заземления (провода для заземления всех деталей шкафа входят в комплект поставки).

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Все металлические элементы шкафа должны быть соединены с элементом для подключения защитного заземления с помощью электрических проводников или крепежных соединений.

4. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 4.1 Изготовитель гарантирует соответствие шкафа требованиям конструкторской документации и ТУ РБ 800008148.001–2003 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.
- 4.2 Гарантийный срок эксплуатации шкафов 12 месяцев.
- 4.3 Гарантийный срок хранения не более 6 месяцев.
- ВНИМАНИЕ! Изготовитель не несет ответственности за сохранность шкафа с установленным оборудованием заказчика при транспортировке.**

5. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ

- 5.1 Изделие не содержит в своем составе материалов опасных для жизни и здоровья человека, вредных для окружающей среды. Изделие не содержит в своём составе драгоценных металлов. Не требует специальных мер предосторожности при транспортировании, хранении и утилизации.
- 5.2 Транспортирование шкафов в упаковке может осуществляться любым видом транспорта в крытых транспортных средствах, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. Условия транспортирования, в части воздействия климатических факторов, должны соответствовать группе хранения 4 по ГОСТ 15150.
- 5.3 Условия хранения по группе 2 ГОСТ 15150–69.
- 5.4 Утилизацию изделия производят по общим правилам, действующим у потребителя.


6. ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Республика Беларусь, 223051, Минская область, Минский район, аг. Колодищи, ул. Минская, дом 67А, тел.: +375 (17) 500-00-00, e-mail: info@cmo.ru, сайт: www.cmo.ru, ИООО «ЦМО»




РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ: ШКАФ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ ШТК-С

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ



- A** Крыша – 1 шт.
- B** Основание – 1 шт.
- C** Рама – 2/3 шт.*
- D** Швеллер – 6 шт.
- E** Дверь – 1/2 шт.*
- F** Боковые стенки – 2/4 шт.*
- G** Вертикальные направляющие – 4 шт.
- H** Опора боковой стенки – 2 шт.*
- I** Кронштейн вертикальной направляющей – 4 шт.
- J** Двойная дверь – 1 шт.*



- K** Винтовые опоры M10 – 4 шт.
- *Зависит от комплектации.*

	Глубина (мм)	1000		1200			Глубина (мм)	1000		1200	
	Комплектация	44AA	48AA	44AA	48AA		Комплектация	44AA	48AA	44AA	48AA
	Болт M6x12	8	8	10	10		Шайба	30	28	30	28
	Винт M6x8	30	28	30	28		Шайба зубчатая	32	32	58	58
	Винт M6x12	80	84	106	110		Демпфер	22	23	32	33
	Винт потай M6x12	12	18	12	18		Точечный замок	4	4	8	8
	Винт M5x16	4					Петля	6	9	6	9
	Гайка M5	4					Заглушка	8			
	Гайка M6	36	46	60	70		Комплект заземления	1			
	Гайка с фиксатором	48					Ключ шестигранный	1			

Ригельный замок и комплектующие


	Глубина (мм)	1000		1200	
	Комплектация	44AA	48AA	44AA	48AA
	Корпус замка	2			
	Тяга	4	2	4	2
	Тяга двойной двери	-	2	-	2
	Стопорная шайба	4			
	Фиксатор замка / 33 U	8/4	4/0	8/4	4/0
	Гайка опоры тяги	8			
	Опора тяги	8			
	Фиксатор двойной двери	-	2	-	2

Необходимый инструмент: крестовая отвертка, плоскогубцы с удлиненными губками, ключи гаечные: 19/10 мм, линейка с функцией измерения уровня


СБОРКА ИЗДЕЛИЯ

1 Установите опоры в основание **B** шкафа. Подготовьте рамы **C** к сборке. **Внимание! Конструкция позволяет установить дверь для открывания в правую или левую сторону.** Установите на раму петли в соответствии с выбранной стороной открывания. Сориентируйте открытую часть петли внутрь шкафа, закрепите потайными винтами M6x12 и гайками M6. Установите фиксаторы замка с противоположной петлям стороны, используйте винты M6x8 и шайбы. Сориентируйте фиксаторы замка как показано на рисунке. Затяните соединения до упора. Аналогично подготовьте вторую раму.

Рама для установки двери




Рама для установки двойной двери




Установите на раму петли, сориентируйте открытую часть петли внутрь шкафа. В верхней и нижней частях рамы установите фиксаторы замка двойной двери, используйте винты M6x12 и гайки M6. **Внимание! Установите демпфер в ближайшее к фиксатору отверстие.**


2 **Внимание! Шкаф глубиной 1200 мм имеет три рамы, 1000 мм - две рамы.** Соедините рамы **C** с основанием **B**, затем установите крышу **A**. Используйте болты M6x12 в средней части и винты M6x12 по краям рамы как показано на рисунке. **Внимание! Не затягивайте винтовые соединения до упора.**



- 3** Закрепите швеллеры **Д** на рамы **С**, используйте винты М6х12, гайки М6 и зубчатые шайбы. Закрепите провода заземления на нижние швеллеры, как показано на рисунке, используйте винты М6х12 и гайки М6. Провода заземления дверей установите со стороны дверных петель. Установите шкаф на место эксплуатации, используя линейку с функцией измерения уровня, компенсировав опорами неровности пола. **Внимание! Затяните винтовые соединения до упора.**




- 4** Установите кронштейны **И** и вертикальные направляющие **Г** на необходимую глубину. Используйте винты М6х12 и гайки с фиксаторами. Затяните соединения до упора. Установите демпферы.




- 5** Подготовьте для установки двери **Е** шкафа. Установите на дверь корпус ригельного замка, тяги и опоры тяг. Для фиксации опор тяг используйте специальные гайки. Соедините тяги с ригельным замком, зафиксируйте стопорными шайбами. Установите верхние части петель, используйте винты М6х8 и шайбы.


Перфорированная дверь




Двойная перфорированная дверь



- 6** Установите замки в боковые стенки **Ф**. В закрытом положении язычки замков ориентированы вверх.



- 7** Установите дверь **Е** и боковые стенки **Ф** на шкаф. Навесьте дверь и установите нижнюю часть петли, используйте винты М6х8 и шайбы. Установите боковые стенки **Ф**. Подсоедините провода заземления. **В шкафах глубиной 1000 мм с двойными боковыми стенками установите опоры стенок **Н**, используйте винты М6х12 и гайки.**



- 8** **Внимание! Предусмотрена возможность линейного соединения шкафов.** Для соединения установите шкафы так, чтобы отверстия в силовых рамах были совмещены. Соедините шкафы между собой, используйте винты М5х16 и гайки М5. Затяните винтовые соединения до упора. **Внимание! Установите заглушки в отверстия не задействованные для соединения шкафов.**

